

Wyniki / Results

Wartość współczynnika przenikania ciepła, U_D , drzwi drewnianych, zewnętrznych, jednoskrzydłowych typu DZ-T-01/EI30/40dB o wymiarach zewnętrznych 1090 mm x 2085 mm, zadeklarowanych przez Klienta jest równa: / Thermal transmittance, U_D , of the single, external, wood door of the DZ-T-01/EI30/40dB type at external door dimensions of 1090 mm x 2085 mm as declared by the Client is equal to:

$$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

Odpowiedzialny za badanie/
Responsible for the test:

Mgr inż. Jarosław Awksientjuk

Tytuł, Imię i Nazwisko



Podpis/Signature

Osoba autoryzująca raport/
Authorizing person:

Dr Barbara Pietruszka

Tytuł, Imię i Nazwisko



Podpis/Signature

Warszawa, dnia 16.09.2013r

**Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.**

Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

**Testing Laboratory declares that test results relate only to the object under test. Test Report should not be reproduced
without a written permission of Testing Laboratory in any other form than as a whole.**

Test Report is not the document admitting object to trade and general application in building industry.